Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-16

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:
Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 11/02/2021

OGGETTO:
CEI 0-16, 2014-09 + V1, 2014-12 + V2, 2016-07
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA DDI	SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una **X** il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE:
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Germania

MODELLO:	**PIKO 10**	**PIKO 12**
POTENZA NOMINALE:	**10,0kW**	**12,0kW**

VERSIONE FIRMWARE: **05.30**

NUMERO DI FASI: **trifase**

NOTA: La capability reattiva dei convertitori statici è conforme ai requisiti di cui all'art. 8.8.5.3 della CEI 0-16 (III Ed.) per impianti di potenza complessiva < 400 kW e ≥ 400kW.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:
Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 28/02/2021

Esaminati i Fascicoli Prove n°13KFS114-14, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.
Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-16.

Numero di certificato: **14-037-03**

Data di emissione: **2017-05-02**

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-01

Andreas Aufmuth
Responsabile di certificazione